



Κοντολιάνικα 16-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ. Π.Υ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
« ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ »
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Δνση: Κοντολιάνικα Κυθήρων Τ.Κ. 80100
Τηλ: 27360-33199 Φαξ: 27360-34376
Αριθ. Πρωτ.:856

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ..... 4357
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..... 17.11.17
ΑΡΧΕΙΟ.....

ΘΕΜΑ: «Ελλείψεις Π.Κ. Κυθήρων».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. 4224 από 10-11-2017 επιστολή του Δημάρχου Κυθήρων, σχετικά με:
«Ελλείψεις Π.Κ. Κυθήρων».

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνω για τα κάτωθι:

1. Το Π.Κ. Κυθήρων διαθέτει τα εξής οχήματα:

Οχήματα σε λειτουργία:		
Αριθμός οχήματος	Όγκος δεξαμενής νερού	Τύπος οχήματος
Π.Σ. 1453	2,5 τόνοι	υδροφόρο - διασωστικό
Π.Σ. 891	12 τόνοι	υδροφόρο
Π.Σ. 1656	1 τόνος	υδροφόρο δασικό
Π.Σ. 2529	0,5 τόνοι	υδροφόρο
Οχήματα εκτός λειτουργίας:		
Αριθμός οχήματος	Όγκος δεξαμενής νερού	Τύπος οχήματος
Π.Σ. 934	5 τόνοι	υδροφόρο
Π.Σ. 2828	1,5 τόνοι	υδροφόρο
Π.Σ. 3811	5 τόνοι	υδροφόρο

2. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων στελεχώνεται από πυροσβέστες των εξής κατηγοριών:

- Μόνιμοι πυροσβέστες,
- Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης των οποίων η θητεία παρατάθηκε για τρία ακόμα έτη,
- Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.),
- Εποχικοί Πυροσβέστες.

Ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού αναλύεται ως κάτωθι:

- Οι μόνιμοι Πυροσβέστες είναι επτά (7), εκ των οποίων ένας βρίσκεται στην Π.Υ. Καλαμάτας με απόσπαση.
- Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης των οποίων η θητεία παρατάθηκε για τρία ακόμα έτη είναι τρεις (3). Οι πυροσβέστες αυτοί ακολουθούν το ωράριο εργασίας των μόνιμων πυροσβεστών, ήτοι οκτώ (8) 24ώρα ανά μήνα.
- Ο αριθμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης είναι οκτώ (8). Οι Πυροσβέστες αυτοί εκτελούν υπηρεσία έντεκα (11) περίπου 15ώρα ανά μήνα.
- Ο αριθμός των Εποχικών Πυροσβεστών είναι πέντε (5). Οι Πυροσβέστες αυτοί εκτελούν υπηρεσία μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο.

3. Τέλος σας ενημερώνω ότι οι οργανικές θέσεις για το Π.Κ. Κυθήρων, οι οποίες αφορούν το μόνιμο προσωπικό, είναι δώδεκα (12) για τους Υπαξιωματικούς και δύο (2) για τους Αξιωματικούς.



Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Φουτουλάκης Σπυρίδωνας
Υποπυραγός

Προς : ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Υπόψιν : κ. Δημάρχου Ευστρ. Χαρχαλάκη

Κατάσταση ελλείψεων υλικών - Συντήρηση μηχανημάτων Π.Κ. Κυθήρων

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Σας ενημερώνουμε ότι τα υλικά που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης λόγω φθοράς είναι τα παρακάτω:

- 5 τεμ. Λάστιχα (14,5 R20) για το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 2828
- 30 τεμ. X 20m Σωλήνες διαμέτρου 0,025
- 20 τεμ. X 15m Σωλήνες διαμέτρου 0,045
- 20 τεμ. X 15m Σωλήνες διαμέτρου 0,065
- 4 τεμ. Αυλοί διαμέτρου 0,025

- Ιμάντες για το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ1656
(No AVX13X1450 1τεμ και No AVX13X900 1τεμ.)
- Ιμάντες για το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ934
(No 13AO975C 2τεμ. και No 10AO975C 1τεμ.)
- 1 τεμ. Ντίζα χειρόγκαζου αντλίας για το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 934
- Ντίζες γκαζιού αντλίας για το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ2529

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι ελλείψεις του Π.Κ.Κυθήρων σε υλικά είναι :

- 5 τεμ. 18lt Λάδι No 15-40W για πετρελαιοκινητήρα
- 4 τεμ. 1lt Λάδι για υδραυλικά W10
- Πετρέλαιο θέρμανσης 2000lt
- Εργασία συντήρησης στα τρία κλιματιστικά του κλιμακίου

Με εκτίμηση



ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ..... 248.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..... 30/1/18.....
ΑΡΧΕΙΟ.....

Κοντολιάνικα ν. Κυθήρων 30 Ιανουαρίου 2018

Προς: Δήμος Κυθήρων

Υπ' όψιν κ. Δημάρχου Ευστρ. Χαρχαλάκη.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Σας ενημερώνουμε ότι επιπλέον των προβλημάτων που σας γνωστοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, έχουν προστεθεί και τα παρακάτω:

1. Το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 3811 είναι εκτός λειτουργίας. Χρειάζεται την ετήσια συντήρηση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην πόλη του Άργους;
2. Το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 891 είναι εκτός λειτουργίας, λόγω προβλήματος στο σύστημα αέρα.
3. Το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 2529 είναι εκτός λειτουργίας, λόγω προβλήματος στην αντλία καυσίμου.
4. Το πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 2828 (πέραν των πέντε ελαστικών), χρειάζεται επισκευή της αντλίας νερού, διότι έχει μεγάλη διαρροή κατά τη λειτουργία της.

Επίσης χρειάζεται πυροφυλάκιο στη θέση Σκληρή και επισκευή του δρόμου που οδηγεί σε αυτό.

Με εκτίμηση



Λάζαρος Π. Κωνσταντίνου
Επιτυράιος